



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская-3а, тел.: (3842) 64-33-79, факс: 64-53-22

E-mail: Teplokem@yandex.ru

26.04.2012

**Извещение о проведении анализа коммерческих предложений  
на поставку котла Квр-1,25 в легкой обмуровке**

**1. Форма закупки:** анализ коммерческих предложений

**Заказчик:** Открытое акционерное общество «Теплоэнерго»

**2. Юридический и фактический адрес:** 650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а

**3. Почтовый адрес:** 650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а

**4. Адрес электронной почты:** [dsa42@mail.ru](mailto:dsa42@mail.ru)

**5. Телефон/факс:** 8 (3842) 64-33-79

**6. Контактное лицо:** Дубровин Сергей Александрович

**7. Предмет контракта:** поставка котла Квр-1,25 в легкой обмуровке

Технические характеристики котла:

Теплопроизводительность котла – 1,25 МВт

КПД котла не менее 83,2 % (на каменном угле Кузнецкий Д, Q=523кКал/кг)

Расход топлива – 292,12 кг/ч (на каменном угле Кузнецкий Д, Q=523кКал/кг)

Температура уходящих газов не более – 180 °С

Номинальный расход воды через котел – 50 м<sup>3</sup>/ч

Отапливаемый объем не менее – 47 тысяч м<sup>3</sup>

Гидравлическое сопротивление не более – 0,06 (06) МПа (кг/см<sup>2</sup>)

Класс котла по КПД – 2

Максимальное рабочее давление воды не более – 0,6 МПа

Температура воды на выходе из котла не более – 95 °С

Габаритные размеры:

длина – 3400 мм

ширина – 1750 мм

высота – 2050 мм

